

**АКТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ**

«30» сентября 2026 г.

г.о. Электросталь, Московской обл.

Муниципальное образование городской округ Электросталь Московской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает Администрация городского округа Электросталь Московской области, в лице Муниципального казенного учреждения «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство», действующего на основании постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 13.04.2023 № 460/4 «О возложении на Муниципальное казенное учреждение «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» дополнительных функций концедента в рамках исполнения концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности городского округа Электросталь Московской области, в лице **Полякова Александра Викторовича**, действующего на основании Распоряжения № 239-лп от 19.05.2026г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Электросталь», именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице директора **Грушевского Александра Александровича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании главы XI Концессионного соглашения от 30.04.2020 в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Электросталь Московской области (далее – Соглашение) составили настоящий акт о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения:

1. В период с 01.09.2026 г. по 30.09.2026 г. проведена проверка за соблюдением Концессионером условий Соглашения.
2. Стороны подтверждают исполнение условий Соглашения, в том числе подпункта б) пункта 2.1 об осуществлении деятельности по освещению территории обслуживания путем использования (эксплуатации) объектов имущества в составе Объекта Соглашения, переданных Концессионеру по Приложению №1 Соглашения, а также созданных в соответствии с Программой модернизации.
3. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее соблюдение Концессионером условий Соглашения.

Подписи Сторон:

От лица Концедента:

От лица Концессионера:

Исполняющий обязанности директора
МКУ «СБДХ»

Директор
ООО «Светосервис-Электросталь»



Поляков А.В.



Грушевский А.А.

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по технической эксплуатации установок наружного освещения в г.о. Электросталь

от 30.09.2026 г.

№ 9

Согласно требованиям технического регламента по периодичности выполнения работ ООО «Светосервис-Электросталь» в период с 01.09.2026 г. по 30.09.2026 г. выполнило следующие виды работ в количестве:

Виды работ	Опорные конструкции	Осветительные приборы	Воздушные и кабельные линии	Пункты питания
Осмотр (технический регламент пп. 7.1, 7.3, 7.4)	611 шт.	7 845 шт.	84,816 км	9 шт.
Техническое обслуживание (технический регламент пп. 8.1, 8.3, 8.5, 8.7, 8.8)	611 шт.	647 шт.	0 км	9 шт.
Текущий ремонт (технический регламент пп. 9.1, 9.3, 9.5, 9.7, 9.9)	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 30.09.2026 г.	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 30.09.2026 г.	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 30.09.2026 г.	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 30.09.2026 г.
Окраска (технический регламент пп. 11.1, 11.3)	1	-	-	8

От лица Концедента:

От лица Концессионера:

Исполняющий обязанности директора
МКУ «СБДХ»

Директор
ООО «Светосервис-Электросталь»



Поляков А.В.



Грушевский А.А.

АКТ по результатам объезда № 9

г. о. Электросталь

2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

1. Исполняющий обязанности директора МКУ "СБДХ" А.В. Поляков

2. Директор ООО "Светосервис-Электросталь" А.А. Грушевский

Установили, что 30.09.2026г. в ходе плановой проверки (контрольного объезда) по произвольно выбранным адресам г.о. Электросталь на предмет обнаружения негорящих светильников, общий процент горения составил 98,72%

№	Название деревни/поселка/улицы	Количество негорящих светильников
1	г. Электросталь , пр. Ленина	3
2	г. Электросталь , ул. Тевосяна	2
3	г. Электросталь , ул.Маяковского	1
4	г. Электросталь, ул. Чернышевского	1
5	г. Электросталь, ул. Карла Маркса	2
6	г. Электросталь , ул. Автомобильная	1
7	г. Электросталь, ул. Радио	3
8	г. Электросталь, ул. Жулябина	1
9	г. Электросталь, ул. Красная	2
10	г. Электросталь, с. Иванисово, Центральная Усадьба	1
11	г. Электросталь , ул. Николаева	2
12	г. Электросталь, ул. Трудовая	2
13	г. Электросталь, ул. Пушкина	2
14	г. Электросталь , ул. Спортивная	1
15	г. Электросталь , ул. Горького	2
Итого проверено:		2036
Итого негорящих:		26

Исполняющий обязанности директора МКУ "СБДХ"

(должность)

А.В. Поляков

(расшифровка подписи)

Директор ООО "Светосервис-Электросталь"

(должность)

А.А. Грушевский

(расшифровка подписи)

