

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по технической эксплуатации установок наружного освещения в г.о. Электросталь

от 28.02.2026 г.

№ 2

Согласно требованиям технического регламента по периодичности выполнения работ ООО «Светосервис-Электросталь» в период с 01.02.2026 г. по 28.02.2026 г. выполнило следующие виды работ в количестве:

Виды работ	Опорные конструкции	Осветительные приборы	Воздушные и кабельные линии	Пункты питания
Осмотр (технический регламент пп. 7.1, 7.3, 7.4)	457 шт.	7 845 шт.	84,998 км	12 шт.
Техническое обслуживание (технический регламент пп. 8.1, 8.3, 8.5, 8.7, 8.8)	457 шт.	552 шт.	0 км	12 шт.
Текущий ремонт (технический регламент пп. 9.1, 9.3, 9.5, 9.7, 9.9)	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 28.02.2026 г.	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 28.02.2026 г.	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 28.02.2026 г.	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 28.02.2026 г.
Окраска (технический регламент пп. 11.1, 11.3)	-	-	-	-

От лица Концедента:

От лица Концессионера:

Директор
МКУ «СБДХ»

Директор
ООО «Светосервис-Электросталь»



Буланов С.С.



Грушевский А.А.

**АКТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ**

«28» февраля 2026 г.

г.о. Электросталь, Московской обл.

Муниципальное образование городской округ Электросталь Московской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает Администрация городского округа Электросталь Московской области, в лице Муниципального казенного учреждения «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство», действующего на основании постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 13.04.2023 № 460/4 «О возложении на Муниципальное казенное учреждение «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» дополнительных функций концедента в рамках исполнения концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности городского округа Электросталь Московской области, в лице **Буланова Сергея Сергеевича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Электросталь», именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице директора **Грушевского Александра Александровича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании главы XI Концессионного соглашения от 30.04.2020 в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Электросталь Московской области (далее – Соглашение) составили настоящий акт о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения:

1. В период с 01.02.2026 г. по 28.02.2026 г. проведена проверка за соблюдением Концессионером условий Соглашения.

2. Стороны подтверждают исполнение условий Соглашения, в том числе подпункта б) пункта 2.1 об осуществлении деятельности по освещению территории обслуживания путем использования (эксплуатации) объектов имущества в составе Объекта Соглашения, переданных Концессионеру по Приложению №1 Соглашения, а также созданных в соответствии с Программой модернизации.

3. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее соблюдение Концессионером условий Соглашения.

Подписи Сторон:

От лица Концедента:

От лица Концессионера:

Директор
МКУ «СБДХ»

Директор
ООО «Светосервис-Электросталь»



Буланов С.С.



Грушевский А.А.

АКТ по результатам объезда № 2

г. о. Электросталь

2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

1. Директор МКУ "СБДХ" С.С. Буланов

2. Директор ООО "Светосервис-Электросталь" А.А. Грушевский

Установили, что 28.02.2026г. в ходе плановой проверки (контрольного объезда) по произвольно выбранным адресам г.о. Электросталь на предмет обнаружения негорящих светильников, общий процент горения составил 98,53%

№	Название деревни/поселка/улицы	Количество не горящих светильников
1	д. Всеволодово	1
2	пр-кт. Ленина	6
3	д.Бабеево	1
4	д.Всеволодово, д.7б	0
5	д.Пушкино	1
6	Ногинск-5	0
7	п.Новые дома	1
8	п.Елизаветино	1
9	пр-кт Южный	3
10	ул. Автомобильная	0
11	ул. Жулябина	3
12	ул. Юбилейная	2
13	п.Фрязево, ул.Парковая	0
14	с.Иванисово	1
15	д. Есино, ул Слобода, к СНТ Алешкинские сады	0
16	ул. Корешкова	4
17	ул. Лесная	1
18	ул. Советская	3
19	ул. Народная	0
20	пос. Металлургов	1
21	ул. Спортивная	3
Итого проверено:		2174
Итого негорящих:		32

Директор МКУ "СБДХ"

(должность)

С.С. Буланов

(расшифровка подписи)

Директор ООО "Светосервис-Электросталь"

(должность)

А.А. Грушевский

(расшифровка подписи)

