

**АКТ**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**  
по технической эксплуатации установок наружного освещения в г.о. Электросталь

от 30.09.2024 г.

№ 9

Согласно требованиям технического регламента по периодичности выполнения работ ООО «Светосервис-Электросталь» в период с 01.09.2024г. по 30.09.2024г. выполнило следующие виды работ в количестве:

<b>Виды работ</b>	<b>Опоры</b>	<b>Светильники</b>	<b>Воздушные и кабельные линии</b>	<b>Пункты питания</b>
Осмотр	473 шт.	7 850 шт.	86,596 км	13 шт.
Техническое обслуживание	1 шт.	10 шт.	17,319 км	0 шт.
Текущий ремонт	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 30.09.2024	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 30.09.2024	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 30.09.2024	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 30.09.2024
Окраска	17 шт.	-	-	9 шт.

От лица Концедента:

Директор:  
МКУ «СБДХ»



Буланов С.С.

От лица Концессионера:

Представитель  
ООО «Светосервис-Электросталь»  
по доверенности № 02-24 от 30.04.24 г.



Котиков М.В.

г.о. Электросталь

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся Представитель по доверенности № 02-24 от 30.04.24 г. ООО «Светосервис-Электросталь» Котиков М.В., Представитель по доверенности № 17-24 от 30.04.24 г. ООО «Светосервис-Электросталь» Дружинин П.А., Главный энергетик МКУ «СБДХ» Шатов В.В., установили, что 27.09.24 г. в ходе плановой проверки (контрольного объезда) по произвольно выбранным адресам г.о. Электросталь на предмет обнаружения негорящих светильников, общий процент горения составил 97,89%.  
Маршрут объезда:

№ п/п	Адрес	Количество светильников по факту	Количество негорящих светильников
1	ул. Горького	131	2
2	Мемориал гвардейского миномета Катюша	163	3
3	п. Всеволодово	65	0
4	ул. Автомобильная	30	1
5	ул. Второва	32	0
6	проезд Достоевского	24	0
7	ул. Захарченко	52	1
8	ул. Зеленая	29	0
9	ул. Золотухи	24	0
10	ул. Коллективная	31	0
11	ул. Коммунистическая	29	0
12	проезд Криулинский	105	2
13	проспект Ленина	576	17
14	ул. Маяковского	15	0
15	ул. Радио	62	3
	<b>Итого:</b>	<b>1368</b>	<b>29</b>

27.09.24 г.

Представитель по доверенности

№ 02-24 от 30.04.24 г

ООО «Светосервис-Электросталь»

 /Котиков М.В./

Представитель по доверенности

№ 17-24 от 30.04.24 г

ООО «Светосервис-Электросталь»

 /Дружинин П.А./

Главный энергетик МКУ «СБДХ»

 /Шатов В.В./