АКТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

«31» октября 2026 г. г.о. Электросталь, Московской обл.

Муниципальное образование городской округ Электросталь Московской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает Администрация городского округа Электросталь Московской области, в лице Муниципального казенного учреждения «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство», действующего на основании постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 13.04.2023 № 460/4 «О возложении на Муниципальное казенное учреждение «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» дополнительных функций концедента в рамках исполнения концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности городского округа Электросталь Московской области, в лице **Полякова Александра Викторовича**, действующего на основании Распоряжения № 239-лп от 19.05.2026г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Электросталь», именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице директора **Грушевского Александра Александровича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании главы XI Концессионного соглашения от 30.04.2020 в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Электросталь Московской области (далее – Соглашение) составили настоящий акт о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения:

1. В период с 01.10.2026 г. по 31.10.2026 г. проведена проверка за соблюдением Концессионером условий Соглашения.
2. Стороны подтверждают исполнение условий Соглашения, в том числе подпункта б) пункта 2.1 об осуществлении деятельности по освещению территории обслуживания путем использования (эксплуатации) объектов имущества в составе Объекта Соглашения, переданных Концессионеру по Приложению №1 Соглашения, а также созданных в соответствии с Программой модернизации.
3. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее соблюдение Концессионером условий Соглашения.

Подписи Сторон:

От лица Концедента:	От лица Концессионера:
Исполняющий обязанности директора МКУ «СБиДХ»	Директор ООО «Светосервис-Электросталь»
_____ Поляков А.В.	_____ Грушевский А.А.

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по технической эксплуатации установок наружного освещения в г.о. Электросталь

от 31.10.2026 г. № 10

Согласно требованиям технического регламента по периодичности выполнения работ ООО «Светосервис-Электросталь» в период с 01.10.2026 г. по 31.10.2026 г. выполнило следующие виды работ в количестве:

Виды работ	**Опорные конструкции**	**Осветительные приборы**	**Воздушные и кабельные линии**	**Пункты питания**
Осмотр (технический регламент пп. 7.1, 7.3, 7.4)	437 шт.	7 845 шт.	86,587 км	13 шт.
Техническое обслуживание (технический регламент пп. 8.1, 8.3, 8.5, 8.7, 8.8)	437 шт.	513 шт.	2,409 км	13 шт.
Текущий ремонт (технический регламент пп. 9.1, 9.3, 9.5, 9.7, 9.9)	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 31.10.2026 г.	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 31.10.2026 г.	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 31.10.2026 г.	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 31.10.2026 г.
Окраска (технический регламент пп. 11.1, 11.3)	80	-	-	0

От лица Концедента:

Исполняющий обязанности директора
МКУ «СБДХ»

_____ Поляков А.В.

От лица Концессионера:

Директор
ООО «Светосервис-Электросталь»

_____ Грушевский А.А.

АКТ по результатам объезда № 10

г. о. Электросталь 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

1. Исполняющий обязанности директора МКУ "СБДХ" А.В. Поляков

2. Директор ООО "Светосервис-Электросталь" А.А. Грушевский

Установили, что 31.10.2026г. в ходе плановой проверки (контрольного объезда) по произвольно выбранным адресам г.о. Электросталь на предмет обнаружения негорящих светильников, общий процент горения составил 98,97%

№	Название деревни/поселка/улицы	Количество негорящих светильников
1	г. Электросталь, д. Пушкино	1
2	г. Электросталь, ул. Победы	2
3	г. Электросталь, проезд Восточный	1
4	г. Электросталь, ул. Рабочая	2
5	г. Электросталь, Ногинское шоссе	1
6	г. Электросталь, пр. Южный	1
7	г. Электросталь, ул. Западная	1
8	г. Электросталь, ул. Мира	2
9	г. Электросталь, ул. Корешкова	2
10	г. Электросталь, ул. Карла Маркса	1
11	г. Электросталь, ул. Радио	1
12	г. Электросталь, ул. Красная	3
	Итого проверено:	**1744**
	Итого негорящих:	**18**

Исполняющий обязанности директора МКУ "СБДХ" А.В. Поляков
(должность) (расшифровка подписи)

Директор ООО "Светосервис-Электросталь" А.А. Грушевский
(должность) (расшифровка подписи)