

г.о. Электросталь

Акт

Мы, ниже подписавшиеся Представитель по доверенности №02-23 от 04.04.23 г. ООО «Светосервис-Электросталь» Неровня В.О., Главный энергетик МКУ «СБДХ» Шатов В.В., Старший эксперт отдела цифровизации и благосферы МКУ «СБДХ» Дронов А.Ю., установили, что 29.02.24 г. при Контрольном объезде г.о. Электросталь процент горения светильников составляет 98,5%.

Маршрут объезда :

№п/п	Адрес	Кол-во светильников в по факту	Кол-во не горящих светильников
1	ул. Мира	56	1
2	проспект Южный	30	1
3	ул. Николаева	40	1
4	ул. Ялагина	31	1
5	ул. Корешкова	81	0
6	ул. Жулябина	56	1
7	ул. Победы	22	1
8	ул. Тевосяна	37	1
9	ул. Советская	80	1
10	ул. Карла Маркса	86	1
11	ул. Западная	35	0
12	ул. Спортивная	50	1
13	ул. Комсомольская	66	1
14	ул. Первомайская	80	1
15	ул. Журавлева	52	0
16	ул. Корнеева	30	1
17	ул. Загонова	15	1
18	ул. Восточная	11	1
19	ул. Пушкина	40	1
20	ул. Пионерская	27	0
21	ул. Радио	41	1
22	проезд Чернышевского	30	0
23	ул. Чернышевского	40	0
24	Загородный проезд	20	1
25	ул. Расковой	49	0
26	Больничный городок	69	1
27	ул. Красная	135	1
28	ул. Юбилейная	46	1
29	ул. Трудовая	29	1
30	ул. Железнодорожная	25	1

31	ул. Горького	49	0
32	Мемориал гвардейского миномета Катюша	163	1
33	с. Иванисово	56	1
	Итого:	1677	25

29.02.24 г.

Представитель по доверенности
№02-23 от 04.04.23 г.
ООО «Светосервис-Электросталь»



_____/Неровня В.О./

Главный энергетик МКУ «СБДХ»

_____/Шатов В.В./

Старший эксперт отдела цифровизации и благосферы МКУ «СБДХ»

_____/Дронов А.Ю./

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по технической эксплуатации установок наружного освещения в г.о. Электросталь

от 29.02.2024 г.

№ 2

Согласно требованиям технического регламента по периодичности выполнения работ ООО «Светосервис-Электросталь» в период с 01.02.2024 г. по 29.02.2024 г. выполнило следующие виды работ в количестве:

Виды работ	Опоры	Светильники	Воздушные и кабельные линии	Пункты питания
Осмотр	476 шт.	7 850 шт.	86,596 км	13 шт.
Техническое обслуживание	56 шт.	713 шт.	17,319 км	21 шт.
Текущий ремонт	Согласно отчета об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 29.02.2024	Согласно отчета об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 29.02.2024	Согласно отчета об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 29.02.2024	Согласно отчета об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 29.02.2024
Окраска	-	-	-	-

От лица Концедента:

Директор:
МКУ «СБДХ»


Буланов С.С.


От лица Концессионера:

Представитель
ООО «Светосервис-Электросталь»
по доверенности 02-23 от 04.04.23 г.


Неровня В.О.
