

**АКТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ**

«31» октября 2025 г.

г.о. Электросталь, Московской обл.

Муниципальное образование городской округ Электросталь Московской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает Администрация городского округа Электросталь Московской области, в лице Муниципального казенного учреждения «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство», действующего на основании постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 13.04.2023 № 460/4 «О возложении на Муниципальное казенное учреждение «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» дополнительных функций концедента в рамках исполнения концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности городского округа Электросталь Московской области, в лице **Буланова Сергея Сергеевича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Электросталь», именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице директора **Грушевского Александра Александровича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании главы XI Концессионного соглашения от 30.04.2020 в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Электросталь Московской области (далее – Соглашение) составили настоящий акт о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения:

1. В период с 01.10.2025 г. по 31.10.2025 г. проведена проверка за соблюдением Концессионером условий Соглашения.

2. Стороны подтверждают исполнение условий Соглашения, в том числе подпункта б) пункта 2.1 об осуществлении деятельности по освещению территории обслуживания путем использования (эксплуатации) объектов имущества в составе Объекта Соглашения, переданных Концессионеру по Приложению №1 Соглашения, а также созданных в соответствии с Программой модернизации.

3. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее соблюдение Концессионером условий Соглашения.

Подписи Сторон:

От лица Концедента:

Директор
МКУ «СБДХ»



Буланов С.С.

От лица Концессионера:

Директор
ООО «Светосервис-Электросталь»



Грушевский А.А.

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
 по технической эксплуатации установок наружного освещения в г.о. Электросталь

от 31.10.2025 г.

№ 10

Согласно требованиям технического регламента по периодичности выполнения работ ООО «Светосервис-Электросталь» в период с 01.10.2025 г. по 31.10.2025 г. выполнило следующие виды работ в количестве:

Виды работ	Опорные конструкции	Осветительные приборы	Воздушные и кабельные линии	Пункты питания
Осмотр (технический регламент пп. 7.1, 7.3, 7.4)	484 шт.	7 845 шт.	86,587 км	13 шт.
Техническое обслуживание (технический регламент пп. 8.1, 8.3, 8.5, 8.7, 8.8)	481 шт.	491 шт.	17,865 км	2 шт.
Текущий ремонт (технический регламент пп. 9.1, 9.3, 9.5, 9.7, 9.9)	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 31.10.2025 г.	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 31.10.2025 г.	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 31.10.2025 г.	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 31.10.2025 г.
Окраска (технический регламент пп. 11.1, 11.3)	97 шт.	-	-	2 шт.

От лица Концедента:

От лица Концессионера:

Директор
МКУ «СБДХ»

Директор
ООО «Светосервис-Электросталь»


 Буланов С.С.


 Грушевский А.А.



АКТ по результатам объезда № 10

г. о. Электросталь

2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

1. Главный энергетик МКУ "СБДХ" В.В. Шатов

Представитель по доверенности № 05-25 от 30.05.2025 г.

2. ООО "Светосервис-Электросталь" В.О. Неровня

3. Представитель по доверенности № 04-25 от 30.05.2025 г.

ООО "Светосервис-Электросталь" С.В. Дейнеко

Установили, что 31.10.2025 г. в ходе плановой проверки (контрольного объезда) по произвольно выбранным адресам г.о. Электросталь на предмет обнаружения негорящих светильников, общий процент горения составил 98,68%.

№	Название деревни/поселка/улицы	Количество о светоточек	Количество не горящих светильников
1	Загородный проезд	41	2
2	ул. Северная	30	0
3	ул. Мира	328	5
4	проспект Южный	98	1
5	ул. Пушкина	231	4
6	Полевой пр-зд	13	0
7	ул. Пионерская	42	1
8	ул. Комсомольская	115	2
9	ул. Чернышевского	113	2
10	ул. Ялагина	227	3
11	ул. Народная	7	0
12	ул. Рабочая	140	0
13	ул. Николаева	249	3
14	ул. Спортивная	209	1
15	ул. Тевосяна	207	3
	Итого:	2050	27

Главный энергетик МКУ "СБДХ"

(должность)

(подпись)

В.В. Шатов

(расшифровка подписи)

Представитель по доверенности № 05-25 от 30.05.2025 г.

ООО "Светосервис-Электросталь"

(должность)

(подпись)

В.О. Неровня

(расшифровка подписи)

Представитель по доверенности № 04-25 от 30.05.2025 г.

ООО "Светосервис-Электросталь"

(должность)

(подпись)

С.В. Дейнеко

(расшифровка подписи)