

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по технической эксплуатации установок наружного освещения в г.о. Электросталь

от 30.06.2024 г.

№ 6

Согласно требованиям технического регламента по периодичности выполнения работ ООО «Светосервис-Электросталь» в период с 01.06.2024 г. по 30.06.2024 г. выполнило следующие виды работ в количестве:

Виды работ	Опоры	Светильники	Воздушные и кабельные линии	Пункты питания
Осмотр	473 шт.	7 850 шт.	86,596 км	12 шт.
Техническое обслуживание	2 шт.	77 шт.	17,319 км	9 шт.
Текущий ремонт	Согласно отчета об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 30.06.2024	Согласно отчета об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 30.06.2024	Согласно отчета об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 30.06.2024	Согласно отчета об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 30.06.2024
Окраска	110 шт.	-	-	6 шт.

От лица Концедента:

Директор:
МКУ «СБДХ»


Буланов С.С.


От лица Концессионера:

Представитель
ООО «Светосервис-Электросталь»
по доверенности № 02-24 от 30.04.24 г.


Котиков М.В.


г.о. Электросталь

Акт

Мы, ниже подписавшиеся Представитель по доверенности № 02-24 от 30.04.24 г. ООО «Светосервис-Электросталь» Котиков М.В., Главный энергетик МКУ «СБДХ» Шатов В.В., Старший эксперт отдела цифровизации и благосферы МКУ «СБДХ» Дронов А.Ю., установили, что 28.06.24 г. в ходе плановой проверки (контрольного объезда) по произвольно выбранным адресам г.о. Электросталь на предмет обнаружения не горящих светильников, общий процент горения составил 98,35%.

Маршрут объезда:

№п/п	Адрес	Кол-во светильников по факту	Кол-во не горящих светильников
1	ул. Восточная	35	1
2	ул. Пушкина	231	6
3	ул. Пионерская	27	0
4	проезд Чернышевского	24	0
5	ул. Чернышевского	113	1
6	Загородный проезд	41	1
7	ул. Расковой	87	1
8	Больничный городок	105	1
9	ул. Красная	279	4
10	ул. Юбилейная	215	3
11	ул. Трудовая	53	1
12	ул. Железнодорожная	71	2
13	ул. Горького	131	1
14	Мемориал гвардейского миномета Катюша	163	2
15	п. Всеволодово	65	1
16	ул. Автомобильная	30	0
17	ул. Второва	32	1
18	проезд Достоевского	24	0
19	ул. Захарченко	52	1
20	ул. Зеленая	29	1
21	ул. Золотухи	24	1

22	ул. Коллективная	31	0
23	ул. Коммунистическая	29	2
	Итого:	1891	31

28.06.24 г.

Представитель по доверенности
№ 02-24 от 30.04.24 г

ООО «Светосервис-Электросталь» _____ /Котиков М.В./

Главный энергетик МКУ «СБДХ» _____ /Шатов В.В./

Старший эксперт отдела цифровизации и благосферы МКУ «СБДХ» _____ /Дронов А.Ю./