

Акт

Мы, ниже подписавшиеся Представитель по доверенности № 02-23 от 04.04.23 г. ООО «Светосервис-Электросталь» Неровня В.О., Главный энергетик МКУ «СБДХ» Шатов В.В., Старший эксперт отдела цифровизации и благосферы МКУ «СБДХ» Дронов А.Ю., установили, что 27.04.24 г. при Контрольном объезде г.о. Электросталь процент горения светильников составляет 98%.

Маршрут объезда :

№п/п	Адрес	Кол-во светильнико в по факту	Кол-во не горящих светильнико в
1	ул. Мира	56	1
2	проспект Южный	30	1
3	ул. Николаева	40	1
4	ул. Ялагина	31	1
5	ул. Корешкова	81	2
6	ул. Жулябина	56	1
7	ул. Победы	22	1
8	ул. Тевосяна	37	1
9	ул. Советская	80	1
10	ул. Карла Маркса	86	2
11	ул. Западная	35	1
12	ул. Спортивная	50	1
13	ул. Комсомольская	66	1
14	ул. Первомайская	80	1
15	ул. Журавлева	52	1
16	ул. Корнеева	30	1
17	ул. Загонова	15	1
18	ул. Восточная	11	1
19	ул. Пушкина	40	1
20	ул. Пионерская	27	1
21	ул. Радио	41	1
22	проезд Чернышевского	30	1
23	ул. Чернышевского	40	0
24	Загородный проезд	20	1
25	ул. Расковой	49	1
26	Больничный городок	69	1
27	ул. Красная	135	1
28	ул. Юбилейная	46	1
29	ул. Трудовая	29	1
30	ул. Железнодорожная	25	1

31	ул. Горького	49	1
32	Мемориал гвардейского миномета Катюша	163	1
33	с. Иванисово	56	0
	Итого:	1677	33

27.04.24 г.

Представитель по доверенности
№ 02-23 от 04.04.23 г

ООО «Светосервис-Электросталь» _____ /Неровня В.О./

Главный энергетик МКУ «СБДХ» _____ /Шатов В.В./

Старший эксперт отдела цифровизации и благосферы МКУ «СБДХ» _____ /Дронов А.Ю./

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по технической эксплуатации установок наружного освещения в г.о. Электросталь

от 30.04.2024 г.


№ 4

Согласно требованиям технического регламента по периодичности выполнения работ ООО «Светосервис-Электросталь» в период с 01.04.2024 г. по 30.04.2024 г. выполнило следующие виды работ в количестве:

Виды работ	Опоры	Светильники	Воздушные и кабельные линии	Пункты питания
Осмотр	473 шт.	7 850 шт.	86,596 км	12 шт.
Техническое обслуживание	146 шт.	1422 шт.	17,319 км	21 шт.
Текущий ремонт	Согласно отчета об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 30.04.2024	Согласно отчета об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 30.04.2024	Согласно отчета об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 30.04.2024	Согласно отчета об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 30.04.2024
Окраска	303 шт.	-	-	24 шт.

От лица Концедента:

Директор:
МКУ «СБДХ»



Буланов С.С.

От лица Концессионера:

Представитель
ООО «Светосервис-Электросталь»
по доверенности № 04-24 от 30.04.24 г.



Неровня В.О.