

**АКТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ**

«30» июня 2025 г.

г.о. Электросталь, Московской обл.

Муниципальное образование городской округ Электросталь Московской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает Администрация городского Электросталь Московской области, в лице Муниципального казенного учреждения «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство», действующего на основании постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 13.04.2023 № 460/4 «О возложении на Муниципальное казенное учреждение «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» дополнительных функций концедента в рамках исполнения концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности городского округа Электросталь Московской области, в лице начальника финансового отдела Сазоновой Екатерины Александровны, действующего на основании Приказа № 197-лс, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Электросталь», именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице директора Грушевского Александра Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании главы XI Концессионного соглашения от 30.04.2020 в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Электросталь Московской области (далее – Соглашение) составили настоящий акт о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения:

1. В период с 01.06.2025 г. по 30.06.2025 г. проведена проверка за соблюдением Концессионером условий Соглашения.
2. Стороны подтверждают исполнение условий Соглашения, в том числе подпункта б) пункта 2.1 об осуществлении деятельности по освещению территории обслуживания путем использования (эксплуатации) объектов имущества в составе Объекта Соглашения, переданных Концессионеру по Приложению №1 Соглашения, а также созданных в соответствии с Программой модернизации.
3. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее соблюдение Концессионером условий Соглашения.

Подписи Сторон:

От лица Концедента:

Начальник финансового отдела
МКУ «СБДХ»



Сазонова Е.А.

От лица Концессионера:

Директор
ООО «Светосервис-Электросталь»



Грушевский А.А.

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по технической эксплуатации установок наружного освещения в г.о. Электросталь

от 30.06.2025 г.

№ 6

Согласно требованиям технического регламента по периодичности выполнения работ ООО «Светосервис-Электросталь» в период с 01.06.2025 г. по 30.06.2025 г. выполнило следующие виды работ в количестве:

Виды работ	Опорные конструкции	Осветительные приборы	Воздушные и кабельные линии	Пункты питания
Осмотр (технический регламент пп. 7.1, 7.3, 7.4)	534 шт.	7 850 шт.	86,678 км	11 шт.
Техническое обслуживание (технический регламент пп. 8.1, 8.3, 8.5, 8.7, 8.8)	712 шт.	749 шт.	18,086 км	34 шт.
Текущий ремонт (технический регламент пп. 9.1, 9.3, 9.5, 9.7, 9.9)	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 30.06.2025 г.	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 30.06.2025 г.	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 30.06.2025 г.	Согласно отчету об исполнении работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения от 30.06.2025 г.
Окраска (технический регламент пп. 11.1, 11.3)	330	-	-	21

От лица Концедента:

От лица Концессионера:

Начальник финансового отдела
МКУ «СБДХ»

Директор
ООО «Светосервис-Электросталь»



Сазонова Е.А.



Грушевский А.А.

АКТ по результатам объезда № 6

г. о. Электросталь

2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

1. Главный энергетик МКУ "СБДХ" В.В. Шатов

Представитель по доверенности № 05-25 от 30.05.2025 г.

2. ООО "Светосервис-Электросталь" В.О. Неровня

Представитель по доверенности № 04-25 от 30.05.2025 г.

3. ООО "Светосервис-Электросталь" С.В. Дейнеко

Установили, что 30.06.2025 г. в ходе плановой проверки (контрольного объезда) по произвольно выбранным адресам г.о. Электросталь на предмет обнаружения негорящих светильников, общий процент горения составил 98,34%.

№	Название деревни/поселка/улицы	Количество светоточек	Количество не горящих светильников
1	ул. Красная	279	3
2	ул. Северная	30	1
3	ул. Сталеваров	32	4
4	ул. Второва	32	5
5	ул. Чернышевского	113	2
6	ул. Ялагина	222	1
7	ул. Железнодорожная	71	2
8	ул. Трудовая	53	0
9	ул. Горького	131	0
10	ул. Мемориал гвардейского миномета Катюша	163	2
11	ул. Загонова	54	1
12	ул. Радио	62	5
13	Фрязовское шоссе	249	3
14	д. Бабеево	66	2
15	д. Степаново	64	0
16	Бульвар 60-летия Победы	32	0
17	ул. Советская	451	4
	Итого:	2104	35

Главный энергетик МКУ "СБДХ"

(должность)



(подпись)

В.В. Шатов

(расшифровка подписи)

Представитель по доверенности № 05-25 от 30.05.2025 г.

ООО "Светосервис-Электросталь"

(должность)



(подпись)

В.О. Неровня

(расшифровка подписи)

Представитель по доверенности № 04-25 от 30.05.2025 г.

ООО "Светосервис-Электросталь"

(должность)



(подпись)

С.В. Дейнеко

(расшифровка подписи)